



시험성적서



- 성적서 번호 : CT22-112254K
- 의뢰자
 - 업체명 : 세경산업(주)
 - 주소 : 경기도 여주시 가남읍 흑석로 1
- 시험기간 : 2022년 11월 23일 ~ 2023년 03월 02일
- 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 시료명 : 압출법 단열재 특호
- 시험방법
 - (1) KS M 3808:2021
- 시험결과

1) 압출법 단열재 특호

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
장기 열전도도 [평균 온도 (23±2) °C]	W/(m·K)	(1)	0.028	-	A

※ 측정방법 : 평판 열류계법(정사각형)

※ 건조방법 : (70±5) °C

※ 교정판의 종류 : 1450e [평균온도 : 20 °C, 0.032 W/(m·K)]

※ 시험체 온도차 : 20 °C

※ 시험장소

A : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

— 끝 —

확인	작성자 명	최석주	기술책임자 명	서준식
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.				


위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

원본대조필



2023년 03월 02일




한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73 ☎ (043)210-8910

총 1페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-01(1)





시험성적서



1. 성적서 번호 : CT22-112255K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 세경산업(주)
 - 주소 : 경기도 여주시 가남읍 흑석로 1
3. 시험기간 : 2022년 11월 23일 ~ 2023년 03월 02일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 압출법 단열재 1호
6. 시험방법
 - (1) KS M 3808:2021
7. 시험결과

1) 압출법 단열재 1호

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
장기 열전도도 [평균 온도 (23±2) °C]	W/(m·K)	(1)	0.028	-	A

- * 측정방법 : 평판 열류계법(정상상태)
- * 건조방법 : (70±5) °C
- * 고정판의 종류 : 1450e [평균온도 : 20 °C, 0.032 W/(m·K)]
- * 시험체 온도차 : 20 °C

* 시험장소

A : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

— 끝 —

확인	작성자 성명	최석주	기술책임자 성명	서준식
----	-----------	-----	-------------	-----

- 비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 있으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 일부를 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

위 성적서는 국제시험기관인정협력체 (International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정 (Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야에 대한 시험결과입니다.

2023년 03월 02일

한국인정기구 인정 한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73 ☎ (043)210-8910

총 1페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-01(1)

